



Brannverninstruks gjeldende for Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) i Gastro-, Kunnskaps-, Kvinne-barn- og Laborariesenteret

- Dokumentet angår: Alle ansatte og studenter ved IKOM
- Dokumenttype: Prosedyre
- Godkjent av: Torstein Baade Rø
- Dato: 23.02.2018

Hensikt: Instruksen skal sikre at alle studenter (forskerlinje- og masterstudenter med veileder fra IKOM) og ansatte ved IKOM kjenner sin oppgave ved utløst brannalarm, brann og evakuering.

Instruksen gjelder for følgende områder:

- NTNU-arealet i 3.etg. Gastro-senteret (sør, øst og nord)
- NTNU-arealet i 3. og 4. etg. Kunnskaps-senteret
- NTNU-areal i 5. og 6. etg. Kvinne-barn senteret (nord)
- NTNU-arealet i 1. (vest), 3. (øst), 4. (øst og vest) og 5.etg. (øst og vest) Laborariesenteret

Områdeansvarlig er utpekt av linjeleder og har som oppgave å bidra til evakuering av personer i et tildelt område i bygget.

A) ALLE ANSATTE SKAL GJØRE SEG KJENT MED FØLGENDE:

- Prosedyre: Branninstruks/ In case of fire, Sameiet St. Olavs hospital, se [Brannvern - Campus Øya](#).
- Rømningsveger: Se oppslag om «Rømningsplan» som bl.a. finnes ved alle heiser.
- Plassering av slukkemidler
- Plassering av brannmeldere.
- Møteplass ved evakuering.

OMRÅDEANSVARLIGE SKAL GJØRE SEG KJENT MED FØLGENDE:

- Være kjent med området man har ansvaret for, og vite hvilke rom man skal kontrollere ved brannalarm.
- Kjenne til rømningsveier og møteplasser.
- Sørge for at oransje identifikasjonsvest er tilgjengelig.



B) LITEN ALARM

En melder er utløst og følgende talebeskjed lyder:

«Et automatisk varsel om brann blir undersøkt. Avvent nærmere beskjed.

An automatic fire warning is being investigated. Please await further message.”

Alle ansatte:

- Lukk vinduer og dører.
- Begynn å planlegge evakuering. Laboratorieforsøk eller annet arbeid som kan forsinke evakuering skal ikke igangsettes.
- Hvis reell brann, opptre som ved full alarm.

Områdeansvarlig:

- Ta på refleksvest merket ”Brann Områdeansvarlig”.
- Dersom man vet at unødig alarm er utløst i sitt areal, ring teknisk vakt tlf. **99 58 41 51**, for å gi beskjed om tilbakestilling av alarm.

C) FULL ALARM, REELL BRANN OG EVAKUERING:

Dersom liten alarm ikke nullstilles vil liten alarm gå over i full alarm. Kraftig lydalarm og en talebeskjed vil da informere om at **brannalarm er utløst og at området skal evakueres.**

Alle ansatte:

- Dersom reell brann, løs ut manuell brannmelder.
- Ring **113** for å informere AMK om hvor det brenner.
- Få besøkende, kollegaer og evt. pasienter ut i h.h.t. instituttets/områdets rømningsplan.
- Heis skal ikke brukes ved brann.
- **Husk egen sikkerhet!** Det er kun brannvesenets personell som skal inn i røykfylte områder.
- Møteplass ved evakuering:
 - For Gastro- og Kunnskapssenteret: foran AHL-senteret mot Bevegelsessenteret (ved bamsen).
 - For Kvinne-barn og Laboratoriesenteret: øst for ”1902-bygget”, på plena ved drosjeholdeplassen.

Områdeansvarlig:

- Sikre personer og brannsted ved å lukke dører for å forhindre røykspredning. Om mulig: steng evt. brannfarlig gasstilførsel og brannfarlige gassflasker på egen arbeidsplass. Forlat området.
- Tøm ansvarsområdet og evakuer etter egen, lokal rømningsplan som er oppslått i området ved heisene. Om mulig innhente opplysninger over personer som er igjen i området.

- Rapportere til brannvesen/ bygningsansvarlig / representant fra Driftsservice ved branntavle i 1.etg. og sørg for at personer møter på møteplass slik at utrykningskjøretøy kommer fram. Sørg for at ingen går inn i bygget før klarsignal er gitt.

D) ETTER BRANNALARM

Områdeansvarlig:

- Fyll ut «Skjema for gjennomgang etter evakuering» og returner utfylt skjema til HMS-koordinator ved IKOM
- Delta på evt. evalueringsmøte

Områdeansvarlige ved evakuering:

Gastrosenteret nord, 3.etg.: Bjørn Munkvold / Anne Kristensen

Gastrosenteret sør/ øst, 3.etg.: Glenn Buene / Hanne Hella

Kunnskapssenteret 3.etg.: Kjartan Egeberg / Asbjørn Nilsen

Kunnskapssenteret 4. etg. Janne Østvang / Ragnhild Green Helgås

Kvinne-barn senteret 5. etg.: Hilde Vivian Eriksen

Kvinne-barn senteret 6. etg.: Liv Guro Hanem/ Lars Høsøien Skanke

Laborariesenteret 1. etg. vest: Jørn Ove Sæternes / Gunnar Hansen

Laborariesenteret 3. etg. øst, labareal: Sten Even Erlandsen/ Sheila McGuinness

Laborariesenteret 3. etg. øst, kontorareal: Hilde Lysvand

Laborariesenteret 4. etg. øst, labareal: Lars Hagen/ Ingunn Nervik

Laborariesenteret 4. etg. øst, kontorareal: Kathrin Torseth

Laborariesenteret 4. etg. vest: Linh Hoang/ Nan Skogaker

Laborariesenteret 5. etg. øst: Jostein Johansen/ Brit B. Fridtjofsen

Laborariesenteret 5. etg. vest: Kristin Rian / Simon Loevenich

Laborariesenteret BSL3-lab: Kirsti Løseth / Veslemøy Malm Landsem



NTNU

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Brannvernledere

- Brannvernleder for Gastroenteret er Ragnar Reinkind (tlf. 419 21 775)
- Brannvernleder for Kunnskapssenteret er Anders Daaland (tlf. 900 88 002)
- Brannvernleder for Kvinne- barn senteret er Odd Inge Mjønes (tlf. 994 89 738)
- Brannvernleder for Laboratoriesenteret er Vegard Kleiven (tlf. 468 38 922)
- Lokal brannvernsvarlig er instituttleder Torstein Baade Rø (tlf. 996 14 025)

I tillegg vises til følgende brannvernsinstrukser

- Overordnet brannvernstrategi for Universitetssykehuset St. Olavs hospital, dokument-ID 17124 i EQS.
- Brannverninstruks i «Labregler for ansatte og studenter ved IKOM»